Řez AA'



LEGENDA

- SNÍMAČ, MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ
- POHON
- ROZVÁDĚČ
- KABELOVÁ TRASA

ULOŽENÍ KABELŮ

- V PVC TRUBCE
- VE VKLÁDACÍ LIŠTĚ
- V PLECHOVÉM ŽLABU
- V DRÁTĚNÉM ŽLABU
- V ZEMI

M1 – Ponorné kalové čerpadlo v ČS 5 kW, 400V
M2 – Ponorné kalové čerpadlo v ČS 5 kW, 400V
M3 – Elektrický kladkostroj 0,75 kW, 400V

FIQC1 – Indukční průtokoměr, oddělené provedení – měření průtoku na výtlaku ČS
LIC1 – Ponorná tlaková sonda – měření výšky hladiny v ČS
LZ1 – Plovákový spínač – signalizace max. hladiny v ČS
LZ2 – Plovákový spínač – signalizace min. hladiny v ČS
Vst 1 – Koncový spínač s pružinou – signalizace otevření poklopu ČS
Vst 2 – Magnetický spínač – signalizace otevření dveří pilíře ČS

Ing. Jan Nedvěd
Projektování, montáž, opravy, výroba a revize elektrických zařízení
Bavoryně 55, 267 51 Zdice
IČ: 02262959, DIČ: CZ8307170608
mob.: +420 736 404 243
e-mail: nedved.jan@gmail.com

Kreslil: ING. JAN PERGL
Odp. projektant: ING. JAN NEDVĚD

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA
		ING. DALÍK	ING. DALÍK
INVESTOR HOROUŠANY		OsRP Brandýs nL – SB	KÚ STŘEDOČESKÝ

PIK VÍTEK Inženýrská a projektová kancelář

NÁZEV STAVBY

HOROUŠÁNKY
ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD

ATELIER	PRAHA
DATUM	09/2021
STUPEŇ	DSP
FORMÁT	2xA4
MĚŘÍTKO	1:50
SOUBOR	

ČÍS. SOUPRAVY

OBSAH VÝKRESU

ŘEZ ČERPACÍ STANICE

ZAK. ČÍSLO: 21 – 069

ČÍS. VÝKRESU: D.1.10.6

A3 2A4 297x420